

Utskriftsdatum
2023-12-14

Diarienummer
2-457,01

Nästa besiktning senast
2029-12-14

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

partments bostads AB

Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu,
53494 Södra Kedum

Byggnad

Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 3
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga			

Ägare partments bostads AB Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu, 53494, Södra Kedum	Driftansvarig Wen Lyu Tel: 0724447851 E-post: vegetarian3@qq.com
---	--

Besiktigat system

Systembeteckning FF1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 1
Fabrikat Östberg	Placering Vägg utomhus	Betjänar Bad lgh 1001,1002,1003	Installationsår 2019
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart 24h	Drifttider Halvfart	kW Frånluft 0,1	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			Totalflöde -/51 l/s

Förslag till energihushållning

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara: Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

Besiktningsman Hampus Frandsen	Cernr. C003532	Cert.organ RISE	
Behörighet N	Besiktningsdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningensman Hampus Frandsen	Tel nr 072-253 97 83	Underskrift sakkunnig <i>Hampus Frandsen</i>
Cert.organ RISE	Certnr. C003532	Behörighet N
Besiktningensdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn partments bostads AB	Tel nr 0724447851	
Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggår ?	Ombyggnadsår 2019
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga		

Driftansvarig

Driftansvarig Wen Lyu	Tel nr 0724447851	E-post vegetarian3@qq.com
--------------------------	----------------------	------------------------------

Besiktigt system

Systembeteckning FF1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Fabrikat Östberg
Placering Vägg utomhus	Betjäna Bad lgh 1001,1002,1003	Antal lgh./lokaler 3
Flöde börvärde		
kW Frånluft 0,1	kW Tilluft	Drifttider Helfart 24h
Totalflöde -/51 l/s		Drifttider Halvfart

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Regnr.	Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga
Mätdatum 2023-12-14	Systembeteckning FF1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:
Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

[illegible]

Utskriftsdatum
2023-12-14

Diarienummer
2-457,02

Nästa besiktning senast
2029-12-14

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

partments bostads AB

Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu,
53494 Södra Kedum

Byggnad

Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 1
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga			

Ägare partments bostads AB Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu, 53494, Södra Kedum	Driftansvarig Wen Lyu Tel: 0724447851 E-post: vegetarian3@qq.com
---	--

Besiktigt system

Systembeteckning FF2	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 2
Fabrikat Östberg	Placering Vägg utomhus	Betjänar Bad Lgh 1101	Installationsår 2019
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart 24h	Drifttider Halvfart	kW Frånluft 0,1	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			Totalflöde -/20 l/s

Förslag till energihushållning

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara: Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

Besiktningsman Hampus Frandsen	Certnr. C003532	Cert.organ RISE	
Behörighet N	Besiktningsdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningsman Hampus Frandsen	Tel nr 072-253 97 83	Underskrift sakkunnig <i>Hampus Frandsen</i>
Cert.organ RISE	Certnr. C003532	Behörighet N
Besiktningsdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningsdatum

Namn partments bostads AB	Tel nr 0724447851	
Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggår ?	Ombyggnadsår 2019
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga		

Driftansvarig Wen Lyu	Tel nr 0724447851	E-post vegetarian3@qq.com
--------------------------	----------------------	------------------------------

Systembeteckning FF2		Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Fabrikat Östberg
Placering Vägg utomhus		Betjäna Bad Lgh 1101	Antal lgh./lokaler 1
Flöde börvärde			
kW Frånluft 0,1	kW Tilluft	Drifttider Helfart 24h	Drifttider Halvfart
Totalflöde -/20 l/s			

[illegible]

[illegible]

Utskriftsdatum
2023-12-14

Diarienummer
2-457,03

Nästa besiktning senast
2029-12-14

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB
Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

partments bostads AB
Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu,
53494 Södra Kedum

Byggnad

Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 1
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga			

Ägare

partments bostads AB
Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu,
53494, Södra Kedum

Driftansvarig

Wen Lyu
Tel: 0724447851
E-post: vegetarian3@qq.com

Besiktigt system

Systembeteckning FF3	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 3
Fabrikat Franke	Placering Kök Lgh 1001	Betjänar Kök Lgh 1001	Installationsår 2019
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart 24h	Drifttider Halvfart	kW Frånluft 0,07	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			Totalflöde -/18

Förslag till energihushållning

Energhushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:
Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

Besiktningsman Hampus Frandsen	Certnr. C003532	Cert.organ RISE	
Behörighet N	Besiktningsdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningssman Hampus Frandsen	Tel nr 072-253 97 83	Underskrift sakkunnig <i>Hampus Frandsen</i>
Cert.organ RISE	Certnr. C003532	Behörighet N
Besiktningdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningdatum

Ägare & Fastighet

Namn partments bostads AB	Tel nr 0724447851	
Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggår ?	Ombyggnadsår 2019
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga		

Driftansvarig

Driftansvarig Wen Lyu	Tel nr 0724447851	E-post vegetarian3@qq.com
--------------------------	----------------------	------------------------------

Besiktigt system

Systembeteckning FF3	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Fabrikat Franke
Placering Kök Lgh 1001	Betjäna Kök Lgh 1001	Antal lgh./lokaler 1
Flöde börvärde		
kW Frånluft 0,07	kW Tilluft	Drifttider Helfart 24h
Totalflöde -18		Drifttider Halvfart

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Regnr.	Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga
Mätdatum 2023-12-14	Systembeteckning FF3	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:
Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

[illegible]

Utskriftsdatum
2023-12-14

Diarienummer
2-457,04

Nästa besiktning senast
2029-12-14

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

partments bostads AB

Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu,
53494 Södra Kedum

Byggnad

Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 1
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga			

Ägare partments bostads AB Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu, 53494, Södra Kedum	Driftansvarig Wen Lyu Tel: 0724447851 E-post: vegetarian3@qq.com
---	--

Besiktigat system

Systembeteckning FF4	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 4
Fabrikat Franke	Placering Kök lgh 1003	Betjänar Kök lgh 1003	Installationsår 2019
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart 24h	Drifttider Halvfart	kW Frånluft 0,07	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			Totalflöde -17 l/s

Förslag till energihushållning

Energhushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara: Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system
--

Besiktningsman Hampus Frandsen	Certnr. C003532	Cert.organ RISE	
Behörighet N	Besiktningsdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningensman Hampus Frandsen	Tel nr 072-253 97 83	Underskrift sakkunnig <i>Hampus Frandsen</i>
Cert.organ RISE	Certnr. C003532	Behörighet N
Besiktningensdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn partments bostads AB	Tel nr 0724447851	
Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggår ?	Ombyggnadsår 2019
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga		

Driftansvarig

Driftansvarig Wen Lyu	Tel nr 0724447851	E-post vegetarian3@qq.com
--------------------------	----------------------	------------------------------

Besiktigt system

Systembeteckning FF4	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Fabrikat Franke
Placering Kök lgh 1003	Betjäna Kök lgh 1003	Antal lgh./lokaler 1
Flöde börvärde		
kW Frånluft 0,07	kW Tilluft	Drifttider Helfart 24h
Totalflöde -17 l/s		Drifttider Halvfart

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Regnr.	Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga
Mätdatum 2023-12-14	Systembeteckning FF4	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:
Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

[illegible]

Utskriftsdatum
2023-12-14

Diarienummer
2-457,05

Nästa besiktning senast
2029-12-14

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB

Fabriksgatan 4
543 50 Tibro

Adressat

partments bostads AB

Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu,
53494 Södra Kedum

Byggnad

Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 1
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga			

Ägare partments bostads AB Nils Sigfridsgården, C/O Wen Lyu, 53494, Södra Kedum	Driftansvarig Wen Lyu Tel: 0724447851 E-post: vegetarian3@qq.com
---	--

Besiktigt system

Systembeteckning FF5	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 5
Fabrikat Franke	Placering Kök lgh 1101	Betjänar Kök Lgh 1101	Installationsår 2019
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart 24h	Drifttider Halvfart	kW Frånluft 0,07	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			Totalflöde -/17

Förslag till energihushållning

Energhushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara: Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system
--

Besiktningsman Hampus Frandsen	Certnr. C003532	Cert.organ RISE	
Behörighet N	Besiktningsdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningensman Hampus Frandsen	Tel nr 072-253 97 83	Underskrift sakkunnig <i>Hampus Frandsen</i>
Cert.organ RISE	Certnr. C003532	Behörighet N
Besiktningensdatum 2023-12-14	Nästa besiktning 2029-12-14	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn partments bostads AB	Tel nr 0724447851	
Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggår ?	Ombyggnadsår 2019
Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga		

Driftansvarig

Driftansvarig Wen Lyu	Tel nr 0724447851	E-post vegetarian3@qq.com
--------------------------	----------------------	------------------------------

Besiktigt system

Systembeteckning FF5	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F	Fabrikat Franke
Placering Kök lgh 1101	Betjäna Kök Lgh 1101	Antal lgh./lokaler 1
Flöde börvärde		
kW Frånluft 0,07	kW Tilluft	Drifttider Helfart 24h
Totalflöde -17		

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Regnr.	Fastighetsbeteckning Lönnhult 1:3	Byggnadens adress Gamla vägen 17, 52492 Herrljunga
Mätdatum 2023-12-14	Systembeteckning FF5	Systemtyp (S/F/FT/FTX) F

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:
Byt ut befintlig frånluft till ett FTX system

[illegible]

Ventgruppen Skaraborg

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Lönnhult 1:3**

Adress: **Gamla vägen 17, Herrljunga**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF1	Bad lgh 1001,1002,1003	2023-12-14	Godkänd	2029-12-14
2: FF2	Bad Lgh 1101	2023-12-14	Godkänd	2029-12-14
3: FF3	Kök Lgh 1001	2023-12-14	Godkänd	2029-12-14
4: FF4	Kök lgh 1003	2023-12-14	Godkänd	2029-12-14
5: FF5	Kök Lgh 1101	2023-12-14	Godkänd	2029-12-14

Besiktningsman: Hampus Frandsen

Behörighet: N

Företag: Ventgruppen Skaraborg AB

Adress: Fabriksgatan 4, Tibro

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Hampus Frandsen

Underskrift, Hampus Frandsen